

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» за № UA.TR.131.B.2899-26
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 27.05.2026 до 26.05.2027
Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОРТРЕЙД КОМПАНІ», вул. Головна, 246, м. Чернівці, 58032, Україна, Код ЄДРПОУ 33394960, що діє за дорученням б.н. від 10.01.2025 з "Jason H.E.S & T Co., LTD.", Кумаї

Продукція
Production
Котли газові конденсаційні для опалення та одержання гарячої води, торгівельної марки Quartz Thermal Technology, моделей: HeatCondens 24 C, Merit 24 C, Merit 32 C (позначення модифікацій та технічні характеристики згідно додатку – 3 позиції)
(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак)
(complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)
8403
(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

Відповідає вимогам
Complies with the requirements
Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі від 4 липня 2018 р. № 814, ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012+A1:2015, IDT) п.п. 5.3.1; 5.3.3, 5.3.4, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.10, 5.4.11; ДСТУ EN 677-2001 (EN 677:1998, IDT) п.п. 4.2; 7.1; 7.2.2; ДСТУ EN 625:2002 (EN 625:1995, IDT) п.5.2.1.1.
(назва та позначення нормативних документів)
(name and denotation of normative documents)

Виробник
Manufacturer
"Jason H.E.S & T Co., LTD."

Місце виробництва
Place of production
No.8, Peilong Road, Ronggui Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, P.R.China, Кумаї

Додаткова інформація
Additional information
Умови чинності сертифікату: Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано. Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність приладу суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"
Certificate issued by a certification authority

Юридична адреса: вул. Весніна, буд. 5, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61023, код ЄДРПОУ 37188889

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

ООВ «АКАДЕМТЕСТ» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10356 чинний до 22.08.2029

На підставі
On the basis of
Звіту про оцінювання № 0536TP-B від 27.05.2026 ООВ "АКАДЕМТЕСТ".

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp
Руслан ГОРЛОВ
(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел. (057) 766-44-86
The validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the certification body, tel. (057) 766-44-86

ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.2899-26

27.05.2026 до 26.05.2027

Термін дії з
Term of validity

Котли газові конденсаційні для опалення та одержання гарячої води, торгівельної марки Quartz Thermal Technology, моделей: HeatCondens 24 C, Merit 24 C, Merit 32 C:

Технічні характеристики			HeatCondens 24 C	
Категорія газу			II2H3P	
Тип агрегату			Конденсаційний газовий котел	
Призначення			Опалення (CO) і нагрівання води для господарських потреб (ГВП)	
Тип газу			Природний газ	
Максимальна теплопродуктивність		кВт	24	
Мінімальна теплопродуктивність		кВт	4,8	
Максимальна теплова потужність	CO (80/60 °C)	кВт	22,5	
	ГВП		23,0	
Мінімальна теплова потужність (80/60 °C)	CO (80/60 °C)	кВт	4,6	
	ГВП		4,6	
Максимальна теплова потужність CO (50/30 °C)		кВт	24,3	
Мінімальна теплова потужність CO (50/30 °C)		кВт	4,9	
ККД Rmax (80/60 °C)		%	94	
ККД Rmin (80/60 °C)		%	96	
ККД Rmax (50/30 °C)		%	101	
ККД Rmin (50/30 °C)		%	103	
ККД 30 %		%	103	
Діапазон регулювання температури CO (радіатори)		°C	30 - 80	
Діапазон регулювання температури CO (тепла підлога)			25 - 60	
Макс. робоча температура CO			90	
Робочий тиск CO	Мін.	бар	0,8	
	Макс.		3,0	
Розширювальний бак	Об'єм	л	6,0	
	Тиск	бар	1,0	
Діапазон регулювання температури системи ГВП		°C	36 - 60	
Робочий тиск системи ГВП	Мін.	бар	0,3	
	Макс.		8,0	
Продуктивність системи ГВП	At 25°C	л/хв	12,5	
	At 30°C		10,5	
Мінімальна витрата води для включення системи ГВП		л/хв	3,5	
Мінімальна витрата води для відключення системи ГВП		л/хв	2,5	

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.2899-26

27.05.2026 до 26.05.2027

Термін дії з
Term of validity

Вміст води в контурі опалення		л	2,9
Вміст води в контурі ГВП		л	0,3
Максимальна витрата газу	Природний газ	м3/год	2,5
Мінімальна витрата газу	Природний газ	м3/год	0,5
Номінальний тиск газу на вході	Природний газ	мбар	20
Діапазон тиску газу на вході	Природний газ	мбар	13 - 30
Параметри електромережі	Напруга/ частота	В / Гц	220 / 50
	Споживана потужність	Вт	130
Клас захисту			IPX4
Тип димовидалення і подачі повітря			Примусове димовидалення і подача повітря
Діаметр труб системи димовидалення		мм	60/100
Типи з'єднань	СО	дюйм	G 3/4
	ГВП		G 1/2
	Газ		G 3/4
Габаритні розміри (Висота x Ширина x Глибина)		мм	740 x 400 x 285
Вага (без води)		кг	34

Технічні характеристики			Merit 24 C	Merit 32 C
Категорія газу			II2H3P	
Тип агрегату			Конденсаційний газовий котел	
Призначення			Опалення (СО) і нагрівання води для господарських потреб (ГВП)	
Тип газу			Природний газ	
Максимальна теплопродуктивність		кВт	24	32
Мінімальна теплопродуктивність		кВт	4,8	5,6
Максимальна теплова потужність	СО (80/60 °C)	кВт	22,8	30,4
	ГВП		23	30,7
Мінімальна теплопродуктивність (80/60 °C)	СО (80/60 °C)	кВт	4,6	5,3
	ГВП		4,6	5,3
Максимальна теплова потужність СО (50/30 °C)		кВт	24,3	32,3
Мінімальна теплова потужність СО (50/30 °C)		кВт	4,9	5,8
ККД Pmax (80/60 °C)		%	95	95
ККД Pmin (80/60 °C)		%	96	96
ККД Pmax (50/30 °C)		%	101	101
ККД Pmin (50/30 °C)		%	103	103
ККД 30 %		%	103	103
Діапазон регулювання температури СО (радіатори)		°C	30 - 80	30 - 80
Діапазон регулювання температури СО (тепла підлога)			25 - 60	25 - 60

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Руслан ГОРЛОВ

ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (Модуль В)

ANNEX to TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

UA.TR.131.B.2899-26

27.05.2026 до 26.05.2027

Термін дії з
Term of validity

Макс. робоча температура CO			90	90
Робочий тиск CO	Мін.	бар	0,8	0,8
	Макс.		3,0	3,0
Розширювальний бак	Об'єм	л	6,0	6,0
	Тиск	бар	1,0	1,0
Діапазон регулювання температури системи ГВП		°C	36 - 60	36 - 60
Робочий тиск системи ГВП	Мін.	бар	0,3	0,3
	Макс.		8,0	8,0
Продуктивність системи ГВП	At 25°C	л/хв	13,5	17,5
	At 30°C		11,3	14,6
Мінімальна витрата води для включення системи ГВП		л/хв	3,5	3,5
Мінімальна витрата води для відключення системи ГВП		л/хв	2,5	2,5
Вміст води в контурі опалення		л	2,9	3,2
Вміст води в контурі ГВП		л	0,3	0,45
Максимальна витрата газу	Природний газ	м3/год	2,5	3,3
Мінімальна витрата газу	Природний газ	м3/год	0,5	0,6
Номінальний тиск газу на вході	Природний газ	мбар	20	20
Діапазон тиску газу на вході	Природний газ	мбар	13 - 30	13 - 30
Параметри електромережі	Напруга/ частота	В / Гц	220 / 50	220 / 50
	Споживана потужність	Вт	80	100
Клас захисту			IPX4	IPX4
Тип димовидалення і подачі повітря			Примусове димовидалення і подача повітря	
Діаметр труб системи димовидалення		мм	60/100	60/100
Типи з'єднань	CO	дюйм	G 3/4	G 3/4
	ГВП		G 1/2	G 1/2
	Газ		G 3/4	G 3/4
Габаритні розміри (Висота x Ширина x Глибина)		мм	680 x 400 x 240	680 x 400 x 260
Вага (без води)		кг	31	33

Загальна кількість: 3 моделі



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

(підпис, ім'я, прізвище)
(signature, name, family name)

Руслан ГОРЛОВ